

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr 3

1. Producent wyrobu:

Steinbacher Izoterm Sp. z o.o., 05-152 Czosnów, ul. Gdańska 14, Częstków Maz..

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu: **otuliny izolacyjne steinwool, steinwool ALU, steinwool PVC.**

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: **PKWiU 26.82.16-30.10.**

(symbol SWW lub kod PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

do izolowania cieplnego rurociągów i urządzeń o cylindrycznym kształcie w instalacjach grzewczych, wentylacji i klimatyzacji i sieciach ciepłowniczych przesyłających nośnik ciepła o temperaturze ciągłej do max +250°C.

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna Nr AT-15-8128/2009, ITB, 14 Sierpnia 2009r.

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Aprobata Techniczna Nr AT-15-8128/2009, pkt. 3.2.1.

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

**LP-751.1/11.2-4/09 i LP-751.2/11.1-3/09 – Laboratorium Badań Ogniowych, ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa,**

1668/09 – Główny Instytut Górnictwa, Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice,

LOK-1373/A/09 – Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK,

Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice,

235/T/2009 – Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk,

Atest higieniczny PZH nr HK/B/0462/01/2009.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Częstków Maz., dnia 15.10.2013r.

(miejsce i data wystawienia)



Michał Kalinowski

